



**SAPEURS  
POMPIERS**  
DE TOURAINE

COPIE

FONDETTES, le 20 mai 2019



Le Directeur Départemental

à

Direction Départementale des Territoires  
61, Avenue de Grammont  
37000 TOURS

POLE PREVENTION ET ORGANISATION DES SECOURS  
GROUPEMENT PREVENTION ET PREVISION DES RISQUES  
Service Prévision

Affaire suivie par : Adjudant-chef QUEVAL Mathieu  
☎ 02 47 49 69 67 ☎ 02 47 49 69 49  
prevision@sdis37.fr

AMD/MQ/NLC/PPOS/GPPR/PVI/D-2019-002297

**OBJET :** PLAN LOCAL D'URBANISME DE LA COMMUNE DE SAINT-MARTIN-LE-BEAU

**Réf :** Courrier du 17/04/2019 reçu le 19/04/2019

**P.J :** Annexe Modèle serrure et canon

Par courrier ci-dessus référencé, vous sollicitez l'avis du SDIS 37 concernant la révision du plan local d'urbanisme de la commune.

La révision de ce plan nécessite de prendre en compte les contraintes de sécurité concernant plus particulièrement l'accessibilité des engins de secours et les mesures permettant d'assurer la défense incendie.

Celles-ci reposent sur les textes réglementaires suivants :

- articles L2225-1 à 4 et R2225-1 à 10 du Code général des collectivités territoriales
- articles R111-2 et R111-5 du Code de l'Urbanisme,
- article R123-4 du Code de la Construction et de l'Habitation,
- arrêté du 15 décembre 2015 fixant le référentiel national de la défense extérieure contre l'incendie,
- arrêté préfectoral du 27 octobre 2017 portant approbation du nouveau Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie du département d'Indre-et-Loire.

En conséquence, il y a lieu d'intégrer à ce projet les prescriptions applicables en matière de sécurité contre les risques d'incendie, à savoir :

- 1) Conformément aux dispositions de l'article R.111-5 du code de l'urbanisme, la voirie doit présenter des caractéristiques appropriées permettant l'accès des engins de lutte contre l'incendie en fonction de l'importance et/ou de la destination des constructions. A ce titre, les bâtiments doivent répondre aux réglementations les concernant :
  - à l'arrêté du 31 janvier 1986 modifié relatif à la protection des incendies dans les bâtiments d'habitation ;
  - au Règlement de Sécurité contre l'incendie relatif aux Etablissements Recevant du Public pris par arrêté du 25 juin 1980 modifié ;
  - au Code du travail pour les établissements recevant des travailleurs ;
  - au Code de l'Environnement pour les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (article L511-1 et suivants).

Afin de faciliter l'intervention rapide des secours, il convient que les dispositifs risquant d'entraver l'accès aux engins de secours et matériels des sapeurs-pompiers (barrière, portique, etc.) soient munis d'un dispositif de condamnation déverrouillable par la polycoise ou clé triangle (voir modèle en pièce jointe).

- 2) La défense extérieure contre l'incendie doit être réalisée conformément à l'arrêté préfectoral du 27 octobre 2017 portant approbation du nouveau Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie du département d'Indre et Loire disponible sur le site du SDIS [http://www.sdis37.fr/jcms/jcms/prod\\_5319/fr/deci](http://www.sdis37.fr/jcms/jcms/prod_5319/fr/deci), notamment pour les habitations individuelles.

En cas d'infaisabilité technique, il est admis que les besoins en eau pour l'alimentation des engins-pompes des sapeurs-pompiers soient disponibles dans une réserve d'eau, accessible en permanence aux services de secours, réalisée conformément aux règles d'aménagement des points d'eau.

P/le Directeur Départemental  
et par délégation,  
le chef du Groupement Prévention et  
Prévision des Risques,



Commandant Eric FOUSSARD

MODELE SERRURE ET CANON

